



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9**

Wpłynęło dnia 14 MAR 2024  
L.dz. 996/2024  
MOŚIR: 8057/11.2024

tel. (32) 340-03-84; (32) 340-04-04; fax. (32) 3-400-403  
e – mail: [psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl) <http://www.gov.pl/web/psse-ruda-slaska>

ONS.HKiŚ.9011.5.15.2024.BP

Ruda Śląska dnia 11.03.2024r.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

ul. Hallera 14a

41-709 Ruda Śląska

**D e c y z j a  
zbiorcza ocena wody na pływalni (I-XII 2023)**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),  
oraz po analizie:
  - parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
  - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
  - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
  - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS,
  - podejmowanych działań naprawczych,
  - kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika PPIS w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

## **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej**

### **STWIERDZA**

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z basenu krytego przy ul. Oświęcimskiej 90 41-707 Ruda Śląska.

### **UZASADNIENIE**

Po analizie dokumentacji basenu krytego przy ul. Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej stwierdzono, iż:

- zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody w okresie I-XII 2023, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody;
- zakres oraz częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;
- zarządzający na bieżąco przekazywał do PPIS sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o ww. działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej tematycznej przeprowadzonej w dniu 12.12.2023r. (protokół nr 473/ONS/HKiŚ/2023 z dnia 12.12.2023r.), dotyczącej oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redox, chloru wolnego w nieszkie basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przez rozpoczęciem jej użytkowania;

- wykonuje i dokumentuje pomiary chloru związanego w nieszce basenowej i systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieścił kopię ostatniej rocznej oceny jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej;
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o przekroczeniach potencjału redox oraz chloru wolnego w nieszce basenowej oraz podjętych w związku z tym działaniach naprawczych.

W dniu 06.11.2023r upoważnieni przez PPIS w Rudzie Śląskiej pracownicy pobrali na pływalni próbki wody z nieszki basenowej, systemu cyrkulacji oraz natrysków. Badania nie wykazały przekroczeń parametrów:

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji użytkowania basenu krytego przy ul. Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej pozwala wnioskować, iż jego eksploatacja a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rudzie Śląskiej**  
*dr n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota*

Otrzymują:

1. Adresat -1x (pismo)
2. ONS/HKiŚ -1x