P A Ń S T W O W Y P O W I A T O W Y
I N S P E K T O R S A N I T A R N Y
W R U D Z I E Ś L A S K I E J
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9

tel. (32)3-400-384; (32) 3-400-404; fax.(32) 3-400-403
e – mail : psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl http://www.gov.pl/web/psse-ruda-slaska

NS-HK.9011.5.9.2025 Ruda Śląska dnia 19.02.2025r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Hallera 14a
41-709 Ruda Śląska

D e c y z j a
zbiorcza ocena wody na pływalni (I-XII 2024)

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS,
- podejmowanych działań naprawczych,
- kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika PPIS w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

S T W I E R D Z A

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z basenu krytego przy ul. Pokoju 13 41-709 Ruda Śląska.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie dokumentacji basenu krytego przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej stwierdzono, iż:

- zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody w okresie I-XII 2024, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody;
- zakres oraz częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;
- zarządzający na bieżąco przekazywał do PPIS sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o ww. działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej tematycznej przeprowadzonej w dniu 09.12.2024r. (protokół nr 374/ONS/HKiŚ/2024 z dnia 09.12.2024r.), dotyczącej oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redox, chloru wolnego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4

godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przez rozpoczęciem jej użytkowania;

- wykonuje i dokumentuje pomiary chloru związanego w niecce basenowej i systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieścił kopię ostatniej rocznej oceny jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej;
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (ostatnie dostępne badania wody nie wykazały przekroczeń parametrów)
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o przekroczeniach mikrobiologicznych (bakterie *Legionella* sp.) w dwóch punktach czerpalnych (natryski) – próbki wody pobrane dnia 18.11.2024r. przez przedstawicieli PPIS w Rudzie Śląskiej.

W dniu 18.11.2024r upoważnieni przez PPIS w Rudzie Śląskiej pracownicy pobrali na pływalni próbki wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków. Badania wykazały przekroczenia następujących parametrów:

- punkt czerpalny – prysznic p1 – szatnia męska – drugi po prawej - (*Legionella* sp. 650 j.t.k./100ml).
- punkt czerpalny – prysznic p2 – szatnia damska – drugi po lewej - (*Legionella* sp. 870 j.t.k./100ml).

Dla ww. próbek wody ciepłej stwierdzono brak przydatności do spożycia (średni stopień zanieczyszczenia instalacji wody ciepłej w kwestionowanych punktach) wydano 1 decyzję administracyjną terminową nr ONS.HKiŚ.9022.1.97.2024.BP z dnia 17.12.2024 r. nakazującą podjąć działania zmierzające do zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości wody ciepłej. Pobrane w dniu 21.01.2025r. próbki kontrolne nie wykazały przekroczeń parametru *Legionella sp*., w związku z powyższym postępowanie administracyjne zostało zakończone z początkiem lutego 2025 roku.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji użytkowania basenu krytego przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej pozwala wnioskować, iż jego eksploatacja a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rudzie Śląskiej
dr n. o zdr. Renata Cieślik-Tarkota
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-02-20