



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9

tel. (32)3-400-384; (32) 3-400-404; fax.(32) 3-400-403
e – mail : psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl <http://www.gov.pl/web/psse-ruda-slaska>

NS-HK.9011.5.12.2025

Ruda Śląska dnia 19.02.2025r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Hallera 14a

41-709 Ruda Śląska

D e c y z j a
zbiorcza ocena wody na pływalni (I-XII 2024)

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
 - art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416),
 - §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- oraz po analizie:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS,
 - podejmowanych działań naprawczych,
 - kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika PPIS w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

STWIERDZA

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z basenu sezonowego przy ul. Ratowników 2 41-709 Ruda Śląska.

UZASADNIENIE

Po analizie dokumentacji basenu sezonowego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej stwierdzono, iż:

- zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody w okresie I-XII 2024, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody;
- zakres oraz częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;
- zarządzający na bieżąco przekazywał do PPIS sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o ww. działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej tematycznej przeprowadzonej w dniu 26.08.2024r. (protokół nr 239/ONS/HKiŚ/2024 z dnia 26.08.2024r.), dotyczącej oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redox, chloru wolnego w nieszkiełkowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przez rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary chloru związanego w nieszkiełkowej i systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;

- na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieścić kopię ostatniej rocznej oceny jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej;
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o przekroczeniach chloroformu w brodziku, basenie rekreacyjnym i w ich systemie cyrkulacji oraz podjętych w związku z tym działaniach naprawczych.

W dniu 01.07.2024r upoważnieni przez PPIS w Rudzie Śląskiej pracownicy pobrali na pływalni próbki wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków. Badania wykazały przekroczenia następujących parametrów:

- basen rekreacyjny – chloroform 0,1021 mg/l, suma THM 0,1059 mg/l;
- basen sportowy – chloroform 0,1023 mg/l, suma THM 0,1067 mg/l;
- brodzik – chloroform 0,0794 mg/l;
- C1 system cyrkulacji basenu sportowego – chloroform 0,0938 mg/l;
- C2 system cyrkulacji basenu rekreacyjnego i brodzika – chloroform 0,0962 mg/l.

O naruszeniu zgodności z normatywem poinformowano zarządzającego pismem nr ONS.HKiŚ.9022.1.70.2024.BP z dnia 09.07.2024r.. Zarządzający pływalnią podjął natychmiastowe działania naprawcze o czym poinformował tutejszy Organ pismem z dnia 12.07.2024r..

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji użytkowania pływalni sezonowej w Rudzie Śląskiej pozwala wnioskować, iż jej eksploatacja a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rudzie Śląskiej
dr n. o zdr. Renata Cieślik-Tarkota
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-02-20