

MOSiR 8050.45.2024
L.dz. 3020/2024

Ruda Śląska dn. 20.08.2024 r.

KOMUNIKAT MOSiR/OSR1/3/2024

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w oparciu o *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* informuje co następuje:

- w dniu 08.08.2024 na basenie letnim przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej zostały przekroczone następujące parametry fizykochemiczne:

- *CHLOROFORM* - w basenie rekreacyjnym
(wskazanie podczas pomiaru 0,050 mg/l - norma 0,03 mg/l)

- *CHLOROFORM* - w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego i brodzika
(wskazanie podczas pomiaru 0,048 mg/l - norma 0,03 mg/l)

- *CHLOROFORM* - w brodziku
(wskazanie podczas pomiaru 0,051 mg/l - norma 0,03 mg/l)

Podjęto działania naprawcze polegające na zwiększonej ilości wymienianej wody i zastosowano węgiel aktywny w systemie filtracyjnym.

Komunikat przygotował:

KIEROWNIK OBIEKTÓW
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
Tomasz Kuras
Tomasz Kuras

Komunikat zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
Henryk Poppe
mgr inż. Henryk Poppe

pieczęćka zarządcy pływalni

102-K 8050-45-2024

lok. 3020/2024

POWIADOMIENIE

Lp.	data sporządzenia sprawozdania z badań / nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania	przekroczone parametry (nazwa parametru / wartość)	data, godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kalowych lub wymiotnych w wodzie z pływalni	opis działań planowanych / podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§7 Pozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach)
1	19.08.2024 W/0/12/2023/1834/FM/C/3	Basen Letni MOSiR ul. Ratowników 2 - niecka, basen rekreacyjny 08.08.2024	Chloroform - 0,050mg/l		zwiększona ilość wymienianej wody, częstsze płukanie filtrów, zastosowanie węgla aktywnego 20.08-26.08.2024	Komunikat MOSiR/OSR1/3/2024 z dnia 20.08.2024
2	19.08.2024 W/0/12/2023/1834/FM/4	Basen Letni MOSiR ul. Ratowników 2 - niecka, brodzik 08.08.2024	Chloroform - 0,051 mg/l		większona ilość wymienianej wody, częstsze płukanie filtrów, zastosowanie węgla aktywnego 20.08-26.08.2024	Komunikat MOSiR/OSR1/3/2024 z dnia 20.08.2024
3	19.08.2024 W/0/12/2023/1834/FM/C/1	Basen Letni MOSiR ul. Ratowników 2 - woda w systemie cyrkulacji doprowadzona do basenu - basen rekreacyjny i brodzik 08.08.2024	Chloroform - 0,048 mg/l		większona ilość wymienianej wody, częstsze płukanie filtrów, zastosowanie węgla aktywnego 20.08-26.08.2024	Komunikat MOSiR/OSR1/3/2024 z dnia 20.08.2024

data: 20.08.2024

sporządził: Tomasz Kuras

zatwierdził: mgr inż. Henryk Poppe

KIEROWNIK OBIEKTÓW
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej