

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, 2026-03-02

Znak Sprawy: NS-HK.9011.5.19.2026

KNB
02.03.2026
p/pv

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	
WPŁYNĘŁO	
Data	02.03.2026
L.dz.	784/2026
Liczba załączników	—
Podpis	Sip
KNB.3141.5.2026	
Nr sprawy	
Podpis	Chitals

DECYZJA

zbiorcza ocena wody na pływalni (I-XII 2025)

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS,
- podejmowanych działań naprawczych,
- kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika PPIS w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
STWIERDZA

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z basenu sezonowego przy ul. Ratowników 2 41-709 Ruda Śląska.

UZASADNIENIE

Po analizie dokumentacji basenu sezonowego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej stwierdzono, iż:

- zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody w okresie I-XII 2025, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody;

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej
ul. Dąbrowskiego 9
41-710 Ruda Śląska
+48 (32) 340 03 84
adres e-mail : psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-97981-12903-ADURR-09

- zakres oraz częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;
- zarządzający na bieżąco przekazywał do PPIS sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o ww. działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej tematycznej przeprowadzonej w dniu 28.08.2025r. (protokół nr 295/NS-HK/2025 z dnia 28.08.2025r.), dotyczącej oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redox, chloru wolnego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przez rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary chloru związanego w niecce basenowej i systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieścił kopię ostatniej rocznej oceny jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej;
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (ostatnie dostępne badania wody nie wykazały przekroczeń parametrów).

W dniu 21.07.2025r. upoważnieni przez PPIS w Rudzie Śląskiej pracownicy pobrali na pływalni próbki wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków. Badania wykazały przekroczenia następujących parametrów:

- basen rekreacyjny – chloroform 0,0321 mg/l;
- basen sportowy – chloroform 0,0318 mg/l.

O naruszeniu zgodności z normatywem poinformowano zarządzającego pismem nr NS-HK.9022.1.67.2025 z dnia 28.07.2025r.. Zarządzający pływalnią podjął natychmiastowe działania naprawcze doprowadzając wodę w nieckach do prawidłowych parametrów.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji użytkowania basenu sezonowego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej pozwala wnioskować, iż jego eksploatacja a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym. Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Renata Cieślík-Tarkota

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Rudzie Śląskiej

/dokument podpisany elektronicznie/

2026-03-02

Otrzymuje:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Hallera 14a 41-709 Ruda Śląska – 1x (e-doręczenia)

