

Ruda Śląska dn. 01.07.2026 r.

KOMUNIKAT MOSiR/OSR1/1/2026

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w oparciu o *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* informuje co następuje:

- w dniu 24.06.2026 na basenie letnim przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej zostały przekroczone następujące parametry fizykochemiczne:

- **CHLOROFORM** - w basenie sportowym
(wskazanie podczas pomiaru 0,045 mg/l - norma 0,03 mg/l)

Podjęto działania naprawcze polegające na zwiększonej ilości wymienianej wody i zastosowano węgiel aktywny w systemie filtracyjnym.

Komunikat przygotował:

KIEROWNIK OBIEKTÓW
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
Tomasz Kuras

Komunikat zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
mgr inż. *Henryk Poppe*